

**Tabela Ilości powietrza wentylacyjnego**

		Parametry pomieszczeń			Powietrze				
NR POM	FUNKCJA	Powierzchnia [m2]	Wysokość [m]	kubatura	Nawiew [m3/h]	Wywiew [m3/h]	Przepływ [W/h]	Ilość osób [os]	Ilość Powietrza [m3/os]
.-2/01	WIATROŁAP								
.-2/02	HALL	97,88	3	293,64	1560	1560	5,31262771		23,90682468
.-2/03	POM. ZAPLECZA Z TOALETĄ PRACOWNICZĄ	10,97	2,5	27,425		50	1,82315406		
.-2/04	PRZEDSIONEK TOALET	9,52	3	28,56		390	13,6554622		
.-2/05	PRZEDSIONEK TOALETY DAMSKIEJ	5,61	2,5	14,025		100	7,13012478		
.-2/06	TOALETA DAMSKA	7,65	2,5	19,125		100	5,22875817		
.-2/07	TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,54	2,5	11,35		70	6,16740088		
.-2/08	TOALETA MĘSKA	8,31	2,5	20,775	160	160	7,70156438		
.-2/09	PRZEDSIONEK TOALETY MĘSKIEJ	7,15	2,5	17,875	100	100	5,59440559		
.-2/10	POMESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,59	3	7,77	60	60	7,72200772		
.-2/11	POMESZCZENIE POMOCNICZE	8,25	3	24,75	90	90	3,63636364		
.-2/12	SZATNIA	11,79	3	35,37	240	240	6,78541137		
.-2/13	KLATKA SCHODOWA								
.-2/14	POMESZCZENIE TECHNICZNE	44,16	3	132,48	75	75	0,56612319		
.-2/15	POMESZCZENIE POMOCNICZE	30,17	3	90,51	150	150	1,65727544		
.-2/16	ZAPLECZE SALI	30,7	3	92,1	300	300	3,25732899		
.-2/17	SALA WIELOFUNKCYJNA	156,23	4	624,92	5920	7400	11,8415157	148	40

**Ilości powietrza są sterowane układami VAV i w zależności od temperatury i ilości osób będą regulowane zmiennie**



