

LEGENDA: OPRAWY OŚWIETLENIOWE	
A1	OPRAWA NASTROPOWA LED, 2600LM, przesłona mikropryzmatyczna, zasłacz, 20W, IP44, 600X300
A2	OPRAWA NASTROPOWA LED, 3900LM, przesłona mikropryzmatyczna, zasłacz, 30W, IP44, 600X600mm
B	OPRAWA NASTROPOWA LED, 3300LM, downlight, przesłona opalizowana, zasłacz, 30W, IP44
F2	OPRAWA NASUFTOWA LED, 5200LM, klosz opalizowany, zasłacz, 40W, IP65, 1270x130mm
AW1	OPRAWA NASUFTOWA LED OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 3W, 1h, IP65, 202mm, Autolest, opływka do oświetlania przestrzeni otwartej
AW2	OPRAWA NASUFTOWA LED OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, 3W, 1h, IP65, 202mm, Autolest, opływka do oświetlania drogi ewakuacyjnej
AW4	OPRAWA NATYNKOWA LED OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, zewnętrzna, TC-L 2x18W, IP65, temostat, syzba hartowana, statecznik elektroniczny, 242x233mm
EW	OPRAWA NATYNKOWA LED OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO, 1,2W, 1h, IP44, piktoqram, Autolest, 330x180+70mm

UWAGI:
1. DOPUSZCZALNA JEST KOREKTA POŁOŻENIA OPRAW I OSPRZĘTU ZGODNIE Z ARANŻACJĄ POMIESZCZEN
Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCZYCH SPRAWDZIĆ ODPOWIEDNIE WYMIARY NA OBIEKCIE.
3. PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE: OPIS TECHNICZNY, SCHEMATY, RYSUNKI
4. PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z OPACOWANIANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. PROPONOWANY PODZIAŁ OBWODÓW UZGODNIĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z INWESTOREM.

temat: Rozbudowa budynku Ełckiego Centrum Kultury- ETAP II	
adres: ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Ełk	
rysunek: RZUT POZIOMU - 1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Pysko
zespół sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Marczuk
branża: elektryczna	skala 1:100
09.2016 r.	E3

