

nazwa obw.	Rozdzielnica TB2	Nawilżacz	Centrala wentylacyjna CW	Chiller zewętrzny	Szafa sterowania windy	Szafka gniazdowa	Nagrzewnica kanałowa	Wentylator kanałowy	Platforma niepełnospr.	Podgrzewacz przewpływowy	Podgrzewacz przewpływowy	Podgrzewacz przewpływowy	Podgrzewacz przewpływowy	Gniazda obw.1	Gniazda obw.2	Gniazda obw.3	Gniazda obw.4	Gniazda obw.5	Szafa teletechn. LPD	Oświetlenie obw.1	Oświetlenie obw.2	Oświetlenie obw.3	Oświetlenie obw.4	Oświetlenie obw.5	Oświetlenie obw.6		Oświetlenie terenu
Pi[kW]	69,5	35	7,5	17,0	11	10	2,0	0,2	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5	0,4	0,6	1,0	0,8	0,6	0,5	0,2	0,2	0,6	0,6	0,1	0,1		0,5

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-S

ROZDZIELNICA WOLNOSTOJĄCA

DRZWI METALOWE, ZAMYKANE, NA ZAMEK

Pi=174,5kW
kj=0,65
Ps=113,42kW
Is=172,3A

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA TN-S

Pracownia Projektowa INVESTAR			
temat:	Rozbudowa budynku Ełckiego Centrum Kultury- ETAP II		
adres:	ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Ełk		
rysunek:	SCHEMAT ROZDZIELNICY TB1		
zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Pyskło	POM/0002/PWOE/05	
zespół sprawdzajacy:	mgr inż. Łukasz Marczuk	POM/0213/POOE/09	
09.2016 r.	branża: elektryczna	skala -	E4