

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY : CZĘŚĆ REMONTOWANA				
OZN.	FUNKCJA	pow. m^2	PROJ. POSADZKA	PROJ. WYKOŃCZENIE ŚCIAN
0/01	KLATKA SCHODOWA	15,46	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/02	TOALETA	7,87	terakota	glazura na całej wys. pomieszczenia
0/03	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	8,76	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/04	KOMUNIKACJA	6,25	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/05	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	4,31	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/06	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	33,91	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/07	PRZEDSIONEK	3,29	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/08	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	17,42	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/09	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	29,65	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/10	KOMUNIKACJA	10,23	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/11	KOMUNIKACJA	34,58	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/12	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,62	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/13	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	22,12	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/14	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	14,80	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/15	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	15,96	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/16	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	9,80	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
	RAZEM POWIERZCHNIA	249,05		

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY : ROZBUDOWA				
0/17	KLATKA SCHODOWA + KOMUNIKACJA	37,60	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
0/18	POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE	20,78	gres	tynk cem.-wap. kat III, gładzie gipsowe
	RAZEM POWIERZCHNIA	58,38		

BETON C20/25
STAL Ø8 A-III /34GS/
STAL Ø10 A-III /34GS/
STAL Ø12 A-III /34GS/

RZUT PIWNICY   SKALA 1:50

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE (CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA)
- ŚCIANY MUROWANE Z CEGŁY DO ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA Z BLOCZKÓW BETONOWYCH C8/10
  PROJEKTOWANE NOWE ŚCIANY Z BLOCZKÓW BETONOWYCJ C20/25
- PRZOJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE ORAZ SZYB WINDY Z BETONU C20/25
  ZBROJEKNIE PIONOWE 2xØ12 co 15,0 cm; stal A-III
  ZBROJENIE POZIOME Ø10 co 15,0 cm; stal A-III
- PROJEKTOWANE ŚCIANY W SYSTEMIE SZKIELETOWYM:
  - gr. 12,5 cm: profile CW 100 i UW 100 gr. 0,6 mm
  - gr. 10,0 cm: profile CW 75 i UW 75 gr. 0,6 mm
  - OD WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ "MOKRYCH" ZAINSTALOWAĆ FOLIĘ PAROIZOLACYJNĄ PE gr. 0,2 mm POD PŁYTAMI
  - WEŁNA MINERALNA - gęstość 45 kg/m³:
  - gr. 75 mm w ścianach gr. 12,5 cm
  - gr. 60 mm w ścianach gr. 10,0 cm
  - POSZYCIE Z PŁYT CEMENTOWYCH gr. 12,5 mm:

ZE ŚCIAN I SUFITÓW SKUĆ TYNKI BĘDĄCE W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM (ok. 70% tynków)
ŚCIANY MUROWANE I SUFITY WYKOŃCZYĆ TYNKIEM CEM.-WAP. kat. III i GŁADZIĄ GIPSOWĄ
ŚCIANY SZKIELETOWE WYKOŃCZYĆ GŁADZIĄ GIPSOWĄ
GLAZURA NA ŚCIANACH TOALETY

NOWE POSADZKI:
W CAŁYM BUDYNKU W POZIOMIE PIWNICY USUNĄĆ ISTNIEJĄCE POSADZKI DO GŁĘBOKOŚCI ok. 70,0 cm
NOWA POSADZKA NA GRUNCIE - POZIOM POSADZKI OBNIŻYĆ O 5,0 cm:
- PIASEK UBIJANY WARSTWAMI gr. 30,0 cm
- WYLEWKA BETONOWA C12/15 gr. 15,0 cm
- FOLIA PE gr. 0,3 mm
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ=0,036 W/mK gr. 12,0 cm
- WARSTWA POŚLIZGOWA: FOLIA PE gr. 0,2 mm
- WYLEWKA: BETON C12/15 ZBROJONY KRZYŻOWO PRĘTAMI Ø8 W ROZSTAWIE co 15,0 cm gr. min. 4,0 cm
(W TOALECIE WYKONAĆ SPADKI DO WPUSTU KANALIZACJI 0,5%)
- HYDROIZOLACJE W TOALECIE Z FOLII W PŁYNIE (POKRYWAĆ 2X); MASA NA BAZIE DYSPERSJI POLIMEROWYCH, WYPEŁNIACZY ORAZ ŚRODKÓW MODYFIKUJĄCYCH W SYSTEMIE Z GRUNTEM
- WIERZCHNIA W-WA POSADZKI WG ZESTAWIENIA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KOTY WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY
PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Pracownia Projektowa INVESTAR			
temat:	Rozbudowa budynku Ełckiego Centrum Kultury		
adres:	ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Ełk		
rysunek:	Rzut piwnicy		
zespół projektowy:	arch. Józef Chrzanowski arch. Przemysław Grzelak inż. Andrzej Łasiński	223/69 70/El/76	
zespół sprawdzający:	arch. Karolina Paluszyńska inż. Stanisław Kutowski	PO/KK/408/2011 180/El/78	
05.2016 r.	branża: arch.+konstrukcje	skala 1:50	2