PROJ.ROZDZIELNICA TB1
PROJ.ROZDZIELNICA TB2
CENTRALA ALARMOWA
LOKALNY PUNKT DYSTYBUCYJNY
-2/14
-2/13
-2/12
-2/11
-2/10
-2/09
-2/08
-2/07
-2/06
-2/05
-2/04
-2/03
-2/02
-2/01
-2/15
-2/16
-2/17
G1/TB1
G2/TB1
G3/TB1
G4/TB1
G5/TB1
G1/TB2
G2/TB2
G3/TB2
G4/TB2
G3K/TB2
G1K/TB2
2xG3/TB2
4xG2K/TB2
4xG1K/TB2
CSA
GSW
WK
CW
NW
GŁ
ST
MO
MSW
PRZYCISK ZAŁĄCZANIA NAGRZEWNICY
PRZYCISK ZAŁĄCZANIA WENTYLATORA KANAŁOWEGO
ZASILANIE ROLETY obw.1
ZASILANIE ROLETY obw.2
ZASILANIE EKRANU-230V
ZASILANIE ACCESPOINTA WIFI MONTOWAĆ POD SUFITEM
przepływowy podgrzewacz c.w.u. P=3,5 kW
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
ZASILANIE PLATFORMY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZASILANIE CHILLERA INSTALACJI SANITARNEJ
proj.WLZ-ZASILANIE ROZDZIELNICY TB1
ROZDZIELNICA KABLOWA ETAP I -WYMIANA NA SK6R
proj.LINIE KABLOWE ZASILANIA URZADZEŃ W TERENIE ZGODNIE Z OPISEM
SPÓD ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW
6,22
4,35
6,34=126,51 m n.p.m.
8,25=124,60 m n.p.m.

UWAGI:
1. DOPUSZCZALNA JEST KOREKTA POŁOŻENIA OPRAW I OSPRZĘTU ZGODNIE Z ARANŻACJĄ POMIESZCZEŃ Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCZYCH SPRAWDZIĆ ODPOWIEDNIE WYMIARY NA OBIEKCIE.
3. PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE: OPIS TECHNICZNY,SCHEMATY,RYSUNKI
4. PROJEKT NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
5. PROPONOWANY PODZIAŁ OBWODÓW UZGODNIĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA Z INWESTOREM.
6. TYPY OPRAW ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM W PROJEKCIE

WYPUST ZASILANIA 230/400V WG.OPISU
GŁ WYPUST ZASILANIA NAGŁOŚNIENIA–400V
WK WYPUST ZASILANIA MOSTU OŚWIETLENIA–400V
ST WYPUST ZASILANIA SZTANKIETY–400V
CW ZASILANIE–CENTRALA WENTYLACYJNA–400V
NW ZASILANIE–NAWILŻACZ–400V
WK ZASILANIE–WENTYLATOR KANAŁOWY–230V
MSW MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
GSW GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA
GNIAZDO 2P+Z,16A 230V IP44 PT.
GNIAZDO 2x2P+Z,16A 230V IP20 PT.
GNIAZDO 2x2P+Z,16A 230V IP20 PT. ZASILANIE DEDYKOWANE KOMPUTERÓW
GSW MSW GŁÓWNA/MIEJSCOWA SZYNA POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO

Pracownia Projektowa INVESTAR			
temat:	Rozbudowa budynku Ełckiego Centrum Kultury- ETAP II		
adres:	ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, dz. nr ew. 407/1, obręb 1 - Ełk		
rysunek:	RZUT POZIOMU -2 INSTALACJA ODBIORCZA		
zespół projektowy:	mgr inż. Tomasz Pyskło	POM/0002/PWOE/05	
zespół sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Marczuk	POM/0213/POOE/09	
09.2016 r.	branża: elektryczna	skala 1:100	E2